

| № | Дата и номер документа | Орган | Меры |
|----|--|--|---|
| 1 | 25.04.2011г.Постановление №194 о наложении административного взыскания | МЧС России Отделение по Железнодорожному району ТОНД №1 г.Барнаула Несоблюдение требований пожарной безопасности в помещениях общего назначения по ул.Сельскохозяйственной,4 | Административный штраф в размере десяти тысяч рублей лицу законному представителю юридического лица (генеральному директору Фаныгиной М.К.). 1.Выполнен замер сопротивления силовой и осветительной электросети в помещениях согласно п.57 ПТЭЭП прил.3.1 табл.37, 2.Вывешаны таблички с указанием номеров телефона вызова пожарной охраны п.13 |
| 2 | 09.08.2011г. №6853 | ООО «Барнаульская сетевая компания» Повреждение кабельной линии ТП 751-ТП 752 по адресу г.Барнаул, ул.Малахова,124 При производстве земляных работ на теплотрассе в охранной зоне кабельной линии механизмами повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт. | Административный штраф в размере трех тысяч рублей лицу законному представителю юридического лица, (зам.генерального директора Токареву А.А.). |
| 3. | Постановление №07/1804 от 01.12.2011г. | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Не соблюдаются требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к эксплуатации жилого здания по ул.Бабуркина,10 | Административный штраф в размере полутора тысяч рублей лицу законному представителю юридического лица, (инженеру ПТО Овчаровой Л.А.). 1.Выполнен ремонт отмолок методом бетонирования, 2.Произведена дополнительная дератизация, |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | 3.Произведен ремонт дверного полотна. |
| 4. | Постановление №07/866 от 19.05.2011г. | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Не соблюдаются требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к эксплуатации жилого здания по ул.Павловский тракт,60а | Административный штраф в размере одиннадцати тысяч рублей юридическому лицу 1.Произведен ремонт отмосток, 2.Произведена заделка отверстий в мусорокамерах, 3.произведен ремонт дверных проемов в мусорокамеры, 4.Выполнен ремонт порогов в мусорокамеры, 5.Произведена дополнительная дератизация. |
| 5. | Постановление №07/1451 от 13.09.2011г. | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Не соблюдаются требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к эксплуатации жилого здания по ул.Малахова,124 | Административный штраф в размере одной тысячи рублей лицу законному представителю юридического лица, (зам.генерального директора Токареву А.А.). 1.Восстановлено освещение над входами в подъезды. |
| 6. | Постановление №07/1205 от 12.07.2011г. | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Не соблюдаются требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к эксплуатации жилого здания по ул.Малахова,107 | Административный штраф в размере полутора тысяч рублей лицу законному представителю юридического лица, (инженеру ПТО Овчаровой Л.А.). |